



1. TECHNICKÉ PARAMETRY

Činnost ventilu		3/2
Rozsah tlaku	[bar]	0 - 10
Světlost DN	[mm]	2,2 ; 2,5
Připojení	[M]	M12x1,5 (M 10x1)
Teplotní odolnost		od -40°C do +85°C
Hmotnost ventilu	[kg]	< 0,7
Medium		vzduch


Napájení ventilu		12 V	24V
Jmenovité napětí	U_N	12V	24V
Provozní napětí	$U_{min} - U_{max}$	10,2 - 15 V	21,6 - 30 V
Jmenovitý proud	I_N	1,13 A	0,45 A
Maximální proud	I_{max}	1,20 A	0,56 A

2. ZÁKLADNÍ POPIS VÝROBKU A JEHO FUNKCE



Elektromagnetický vzduchový ventil se skládá ze dvou hlavních částí: Elektromagnetu (1) a vzduchového systému (2 – 6). Elektromagnet tvoří plastový zástřík cívky opatřené konektorem bajonetem DIN 72585(1A) , nebo plochými kontakty(1B), nebo EURO konektorem (1C).

Vzduchová část tvoří tělo ventilu z hliníkové slitiny, ve kterém jsou připojovací otvory (2) , vedení jádra (3), jádra s těsnícími elementy (4), matice (7) a zpětného ventilu (8). Jádro (4) je pružinou (6) přitlačováno na sedlo (5) těla (2). Při sepnutém stavu se jádro (4) přesune a utěsní sedlo na šroubu vedení jádra (3). Vzduch prochází vstupním otvorem těla do prostoru pod jádro, které pryžovou vložkou utěšňuje spodní sedlo. Ventil je uzavřen. Zapojením proudu do vinutí elektromagnetu dojde k přesunutí jádra na protilehlé sedlo a vzduch může proudit do pracovního zařízení (II). Odpojením magnetu dojde k odpadnutí jádra, pružina přitlačí jádro na sedlo a uzavře vstup (I). Vzduch z pracovního zařízení může proudit odfukem (III) přes zpětný ventil do atmosféry.



3. URČENÍ VÝROBKU

Ventil řady EV03 je primárně určen k ovládání pneumatických zařízení motorových vozidel a strojů.

4. INSTALACE A UVEDENÍ DO PROVOZU

Pro odstranění rušení sítě napěťovými špičkami je magnet odrušen varistorem VCR 10D 220 KAR, polarita libovolná. (pro variantu s plochými kontakty, je varistor umístěn v konektoru - kabeláži ventilu).

Při montáži a provozu je nutno dbát, aby do vzduchového systému ventilu nevníkl olej, benzin, mechanické nečistoty apod., které mohou způsobit vadnou funkci.


Montážní poloha ventilu je libovolná.

Utahování, či povolování závitových spojů je nepřipustné!!

Odstraněním, či porušením barvy na pojistné matici jsou porušeny záruční podmínky (neoprávněná demontáž)

Montáž připojovacího šroubení max. 35 Nm !

Základní zástavbové rozměry ventilu jsou uvedeny na obr. (tělo ventilu může být samostatné - A , nebo uspůsobené pro montáž do bloků- B)



5. PROVOZ A ÚDRŽBA

Ventil během provozu nevyžaduje zvláštní údržbu a seřizování, kontroluje se pouze zpětný ventil a jeho okolí proti znečištění (olej, bláto, mechanické nečistoty apod.).

Dodávané náhradní díly po objednání:

Zpětný ventil 120/000183

Magnet – dle typu

Zpětný ventil vyměnit při jakémkoliv mechanickém poškození (roztržený, prasklý, popraskání povrchu,...)

6. OPRAVY

Záruční opravy provádí výrobní závod, vyjma opravy – výměny zpětného ventilu

7. BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Balení: Ventily jsou vloženy do kartonových krabic a proloženy vhodným materiálem (papír, vlna, vlnitá lepenka apod.), který zabraňuje mechanickému poškození při manipulaci, skladování a přepravě.

Skladování: Ventily se skladují za podmínek, které mohou odpovídat provozním teplotám ventilu. Je zakázáno skladovat ventily spolu s chemikáliemi.

8. ZÁRUKA

Záruka je poskytována v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami

Jinou záruční dobu lze sjednat dodatkem kupní smlouvy.

9. POŽADAVKY NA EKOLOGICKOU LIKVIDACI

Ventil splňuje požadavky směrnice 2011/65/EU (RoHS II) ve znění pozdějších předpisů na omezení obsahu nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Po skončení životnosti musí být výrobek likvidován v souladu s platnými právními předpisy pro elektroodpad.